



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1
Notified Body № UA.TR.056

СЕРТИФІКАТ СТАБІЛЬНОСТІ
ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
CERTIFICATE OF CONSTANCY
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в Реєстрі № **DCS.CPR.056.0028-25**
Registered in the Register

Термін дії з **24 липня 2025** до **09 лютого 2028**
Valid from/valid until

Відповідно до Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» даний сертифікат поширюється на будівельну продукцію

Будівельна продукція
Construction product

Прилади приймально-контрольні пожежні адресні
«Tiras PRIME A» та «Tiras PRIME A mini»

код УКТ ЗЕД

26.30.50-80.00

код ДКП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

Даний сертифікат підтверджує, що всі вимоги з оцінки та перевірки стабільності показників, наведені в додатку ЗА ДСТУ EN 54-2:2003 зі зміною № 1:2012 та поправкою №1:2019 «Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні (EN 54-2:1997/AC:1999/A1:2006, IDT)»; додатках ЗА ДСТУ EN 54-4:2003 зі зміною №2:2012, ДСТУ EN 54-4:2019 зі зміною №1:2019 та поправкою №1:2019 «Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устаткування електроживлення (EN 54-4:1997/AC:1999/A1:2002/A2:2006)» згідно із системою 1 виконуються. Контроль виробництва продукції на підприємстві, що здійснюється виробником, оцінюється для забезпечення стабільності показників будівельної продукції

Підприємство-виробник
Enterprise-manufacturer

ТОВ «ТІРАС-12»
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,
код ЄДРПОУ 25499704

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ «ТІРАС-12»
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,
код ЄДРПОУ 25499704

Загальна інформація
General information

Даний сертифікат був виданий вперше 24.07.2025 та буде залишатися дійсним (але не довше, ніж до 09.02.2028), або до тих пір, поки національний стандарт, будівельна продукція, методи оцінки та перевірки стабільності показників та умови виробництва на підприємстві не зміняться суттєво або до призупинення чи скасування призначеним органом. Показники суттєвих експлуатаційних характеристик вказані у Додатках 1, 2 до сертифіката, які є невід'ємною частиною цього сертифіката

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протоколи випробувань від 29.11.2019 № 86/2019 ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації від 01.08.2017 №2Н416), від 11.04.2024 № ПС2024.04.11.02, від 26.05.2025 № ПС2025.05.26.01 ВЛ «СЕРТ АСУ» ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ» (атестат акредитації від 06.08.2021 № 201253), від 08.05.2025 № 0542/1-5-2025, від 11.06.2025 № 0542/2-5-2025 Державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ») (атестат акредитації від 02.07.2024 № 20635). Звіт з первинного інспектування виробничого підприємства та контролю виробництва на підприємстві від 19.12.2024 № 03, Рішення від 24.07.2025 № 0030CPR1 Державного центру сертифікації ДСНС України

Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СС № 000029





ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1
Notified Body № UA.TR.056

ДОДАТОК 1

до сертифіката стабільності показників будівельної продукції
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.CPR.056.0028-25

Термін дії з
Valid from/valid until

24 липня 2025 до 09 лютого 2028

Показники суттєвих експлуатаційних характеристик згідно вимог ДСТУ EN 54-2:2003
зі зміною № 1:2012 та поправкою №1:2019

Суттєві характеристики	Вимоги розділів (пунктів) стандарту ДСТУ EN 54-2:2003 зі зміною № 1:2012 та поправкою №1:2019	Визначений рівень або клас
Загальні вимоги	4	Відповідає
Основні вимоги щодо індикації	5	Відповідає
Режим спокою	6	Відповідає
Режим пожежної тривоги	7	Відповідає
Режим попередження про несправність (див. також додаток F)	8	Відповідає
Режим вимкнення	9	Відповідає
Режим тестування (необов'язкова функція з вимогами)	10	Не застосовується до даної продукції
Стандартизований інтерфейс входів/виходів (необов'язкова функція з вимогами - див. також додаток G)	11	Не застосовується до даної продукції
Вимоги щодо конструкції	12	Відповідає
Додаткові конструктивні вимоги щодо програмно-керованих пожежних приймально-контрольних приладів	13	Відповідає
Маркування	14	Відповідає
Холод (за умов функціонування)	15.4	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (за умов функціонування)	15.5	Відповідає
Удар (за умов функціонування)	15.6	Відповідає
Вібрація, синусоїдна (за умов функціонування)	15.7	Відповідає
Електромагнітна сумісність (ЕМС) (за умов функціонування)	15.8	Відповідає
Зміни напруги електроживлення (за умов функціонування)	15.13	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (тривале впливання)	15.14	Відповідає
Вібрація, синусоїдна (тривале впливання)	15.15	Відповідає

Використання за призначенням: пожежна безпека.



Олександр ГРУШОВІНЧУК



Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СД № 000046



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1
Notified Body № UA.TR.056



10296
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК 2

до сертифіката стабільності показників будівельної продукції
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.CPR.056.0028-25

Термін дії з
Valid from/valid until

24 липня 2025 до 09 лютого 2028

Показники суттєвих експлуатаційних характеристик згідно вимог
ДСТУ EN 54-4:2003 зі зміною №2:2012, ДСТУ EN 54-4:2019 зі зміною №1:2019 та поправкою №1:2019

Суттєві характеристики	Вимоги розділів (пунктів) стандарту ДСТУ EN 54-4:2003 зі зміною №2:2012, ДСТУ EN 54-4:2019 зі зміною №1:2019 та поправкою №1:2019	Визначений рівень або клас
Загальні вимоги	4	Відповідає
Функції	5	Відповідає
Матеріали, конструкції і виготовлення	6	Відповідає
Документація	7	Відповідає
Маркування	8	Відповідає
Холод (за умов функціонування)	9.5	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (за умов функціонування)	9.6	Відповідає
Удар (за умов функціонування)	9.7	Відповідає
Вібрація, синусоїдна (за умов функціонування)	9.8	Відповідає
Електромагнітна сумісність (ЕМС) (за умов функціонування)	9.9	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (тривале впливання)	9.14	Відповідає
Вібрація, синусоїдна (тривале впливання)	9.15	Відповідає

Використання за призначенням: пожежна безпека.



Олександр ГРУШОВІНЧУК



Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СД № 000047