



# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

Серія СВ



10206  
Сертифікація  
продукції

Зареєстровано в Реєстрі №  
*Registered in the Register*

DCS.0001848-24

Термін дії з 07 травня  
*Valid from / valid until*

2024 до 06 травня 2027

Продукція Показчики пожежні світлові ОС-1 (12/24V) - ОС-6 (12/24V),  
*Product* ОС-1 (12/24V) Ex - ОС-6 (12/24V) Ex

код УКТ ЗЕД

26.30.50-80.00

код ДКПП

Відповідає вимогам  
*Complies with the requirements*

пп. 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.6.1, 5.3 – 5.5, 5.7 – 5.9, 5.11 – 5.15, 5.16 (a, d, e), 5.17  
ДСТУ EN 54-3:2003 зі зміною № 2 «Системи пожежної сигналізації.  
Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові (EN 54-3:2001/A2:2006, IDT)» та  
технічного опису виробника щодо функціонування світлової частини

Виробник продукції  
*Manufacturer of the product*

ТОВ «ТІРАС-12»  
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,  
код ЄДРПОУ 25499704

Сертифікат видано  
*Certificate issued*

ТОВ «ТІРАС-12»  
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,  
код ЄДРПОУ 25499704

Додаткова інформація  
*Additional information*

Показчики пожежні світлові ОС-1 (12/24V) - ОС-6 (12/24V), ОС-1 (12/24V) Ex - ОС-6 (12/24V) Ex  
(вибухозахист Ex Державним центром сертифікації ДСНС України не підтверджувався),  
що виробляються серійно з 07.05.2024 до 06.05.2027. Здійснюється наглядання за  
виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази  
протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності  
*Certificate issued by the conformity assessment body*

Державний центр сертифікації ДСНС України,  
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі  
*On the basis of*

Протокол сертифікаційних випробувань від 17.11.2016 № 133/2016 ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ»  
(атестат акредитації від 02.06.2012 № 2Н416). Акт обстеження виробництва  
від 03.05.2024 № 1532, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 01.05.2024  
№ 11663с4, Експертне рішення від 07.05.2024 № 11663с4 Державного центру  
сертифікації ДСНС України

Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна  
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34



№ 301921