



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY



DCS.0000716-19

№ 10206
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в Реєстрі № _____

Registered in the Register

Термін дії з 16 грудня 2019 до 06 травня 2021

Valid from / valid until

Продукція
Product

Прилад приймально-контрольний пожежний адресний 'Tiras PRIME A' в складі: пристрої вводу-виводу адресні з ізоляторами короткого замикання AM-Multi, AM-Converter, AM-OUT2R і пристрій передавання пожежної тривоги та попередження про несправність M-GSM

код УКТ ЗЕД

26.30.50-80.00

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

розділів 4 - 6, 9, 14, пп. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.2 - 7.4, 7.5.2, 7.6 - 7.9, 7.10.3, 7.10.4, 7.11, 7.12, 8.1 - 8.3, 8.5 - 8.9, 12.1, 12.2, 12.3.1, 12.3.3, 12.3.4, 12.4, 12.5.1, 12.5.2, 12.6, 12.7, 12.8.1, 12.8.2, 12.8.4, 12.8.5, 12.9 - 12.11, 13.2.1, 13.3, 13.4.1, 13.4.2, 13.4.4, 13.4.5, 13.5, 13.6, 15.2.2, 15.4 - 15.7, 15.8.1 (а, с, f, g), 15.14, 15.15 ДСТУ EN 54-2:2003 зі зміною №1 'Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні (EN 54-2:1997, IDT)'; розділів 5, 7, 8, пп. 4.1, 4.2.1 - 4.2.8, 4.2.10, 6.1, 6.2.1 - 6.2.3, 6.2.5, 6.3, 9.2, 9.3, 9.5 - 9.8, 9.9 (а, с, f, g), 9.14, 9.15 ДСТУ EN 54-4:2003 'Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устаткування електроживлення (EN 54-4:1997/A2:2006, IDT)'; пп. 5.1.5, 5.2 - 5.12, 5.13 (а, d, e) ДСТУ EN 54-17:2009 'Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання (EN 54-17:2005, IDT)'; пп. 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2.1, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.4, 5.2 - 5.11, 5.12 (с, f, g) ДСТУ EN 54-18:2009 'Системи пожежної сигналізації. Частина 18. Пристрої вводу-виводу (EN 54-18:2005, IDT)'; розділів 5, 6, 8, 9; пп. 7.1 - 7.4, 7.5.1, 7.6 - 7.9, 7.10.1 - 7.10.3, 7.10.4.1, 7.10.4.2, 7.10.4.4, 7.10.4.5, 7.10.5, 7.10.6, 10.2, 10.4 - 10.7, 10.8.1 (а, с, f, g), 10.9 - 10.11 ДСТУ EN 54-21:2009 'Системи пожежної сигналізації. Частина 21. Пристрої передавання пожежної тривоги та попередження про несправність (EN 54-21:2006, IDT)'

Виробник продукції

Manufacturer of the product

ТОВ 'TIRAS-12',

адреса: 21021, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницьке шосе, 8,
код ЄДРПОУ 25499704

Сертифікат видано

Certificate issued

ТОВ 'TIRAS-12',

адреса: 21021, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницьке шосе, 8,
код ЄДРПОУ 25499704

Додаткова інформація

Additional information

Прилад приймально-контрольний пожежний адресний 'Tiras PRIME A' в складі: пристрої вводу-виводу адресні з ізоляторами короткого замикання AM-Multi, AM-Converter, AM-OUT2R і пристрій передавання пожежної тривоги та попередження про несправність M-GSM, що виробляється серійно з 16.12.2019 до 06.05.2021. Здійснюється наглядання за виробництвом сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,

01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1

(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)

тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі

On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 29.11.2019 №№ 86/2019, 87/2019, 88/2019, 89/2019, 94/2019 ВЦ ТОВ 'Росток-ВЦ' (атестат акредитації від 01.08.2017 № 2Н416). Акт обстеження виробництва від 23.03.2018 № 1314, експертний звіт з наглядання від 12.06+.2019 № 2605, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 04.10.2019 № 10451с4а, Експертне рішення від 12.12.2019 № 10451с4а Державного центру сертифікації ДСНС України

Заступник начальника центру –

начальник відділу

Керівник

Head

М.П.

Юрій ВОЛОДЬКО

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 300750

