



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0001649-23



10206
DСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

Термін дії з **05 червня 2023** до **06 травня 2024**
Valid from / valid until

Продукція **Сповіщувач пожежний комбінований DETECTO MLT10**
Product

код УКТ ЗЕД

26.30.50-80.00

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

пп. 4.2.1, 4.2.2.1, 4.2.3 - 4.2.5, 4.2.7, 4.3.1 - 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.5, 4.6.1.1, 4.6.2.1, 4.6.2.2, 4.6.3, 4.6.4.1- 4.6.4.4, 4.6.5 (п. 5.6.5.1.2.1 а, d, e), розділ 8 ДСТУ EN 54-5:2019 'Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові' (EN 54-5:2017 + A1:2018, IDT); пп. 4.2.1 - 4.2.4, 4.2.6.1, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1 - 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6, 4.7.1.1, 4.7.1.2, 4.7.2.1, 4.7.2.2, 4.7.3, 4.7.4.1 - 4.7.4.4, 4.7.5 (п. 5.7.5.1.2.1 а, d, e), розділ 8 ДСТУ EN 54-7:2019 'Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропускнуго світла чи іонізаційні' (EN 54-7:2018, IDT)

Виробник продукції
Manufacturer of the product

ТОВ 'ТІРАС-12',
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,
код ЄДРПОУ 25499704

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ 'ТІРАС-12',
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,
код ЄДРПОУ 25499704

Додаткова інформація
Additional information

Сповіщувач пожежний комбінований DETECTO MLT10, що виробляється серійно з 05.06.2023 до 06.05.2024. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі

Протоколи сертифікаційних випробувань від 29.11.2019 № 90/2019 ВЦ ТОВ 'Росток-ВЦ' (атестат акредитації від 01.08.2017 № 2Н416), від 25.05.2023 № ПС2023.05.25.01 ВЛ 'СЕРТ АСУ' ТОВ 'СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ' (атестат акредитації від 06.08.2021 № 201253). Акт обстеження виробництва від 23.03.2018 № 1314, експертний звіт з наглядання від 15.05.2023 № 3192, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 04.04.2023 № 11396с4а, Експертне рішення від 05.06.2023 № 11396с4а Державного центру сертифікації ДСНС України

Керівник
Head

М.П. Ідентифікаційний
код 14319662

Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34