



Серія СВ



# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

## CERTIFICATE OF CONFORMITY



DCS.0001219-21

Зареєстровано в Реєстрі №  
Registered in the Register№ 10206  
DSTU EN ISO/IEC 17065Термін дії з  
Valid from / valid until  
18 серпня 2021 до 06 травня 2024Продукція  
Product  
Пристрій вводу-виводу AM-MULTI+ з вбудованим устаткуванням електроживлення та ізолятором короткого замикання, пристрої вводу-виводу AM-OUT1R+, AM-IN4 з ізолятором короткого замикання та пристрої вводу-виводу M-LOOP, M-OUT2R

код УКТ ЗЕД

26.30.50-80.00

код ДКПП

### Відповідає вимогам

#### Complies with the requirements

пп. 4.1, 4.2.1 – 4.2.8, 4.2.10, розділу 5, пп. 6.1, 6.2.1, 6.2.2, розділу 8, пп. 9.2.2, 9.2.3, 9.3.2, 9.5, 9.9 (b, c, d, e, f, g) DSTU EN 54-4:2003 зі зміною 2 'Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устаткування електроживлення (EN 54-4:1997/A2:2006, IDT)'; пп. 4.1, 4.5, 4.8, 5.1.5, 5.2 – 5.5, 5.13 DSTU EN 54-17:2009 'Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання (EN 54-17:2005, IDT)'; пп. 4.3 – 4.5, 5.1.4, 5.2 – 5.4, 5.12 (b, c, d, e, f, g) DSTU EN 54-18:2009 'Системи пожежної сигналізації. Частина 18. Пристрої вводу-виводу (EN 54-18:2005, IDT) (пристрій вводу-виводу AM-MULTI+ з вбудованим устаткуванням електроживлення та ізолятором короткого замикання); пп. 4.1, 4.5, 4.8, 5.1.5, 5.2 – 5.5, 5.13 DSTU EN 54-17:2009 'Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання (EN 54-17:2005, IDT)'; пп. 4.3 – 4.5, 5.1.4, 5.2 – 5.4, 5.12 (c, d, e, f, g) DSTU EN 54-18:2009 'Системи пожежної сигналізації. Частина 18. Пристрої вводу-виводу (EN 54-18:2005, IDT) (пристрій вводу-виводу AM-OUT1R+ з ізолятором короткого замикання); пп. 4.1, 4.5, 4.8, 5.1.5, 5.2 – 5.5, 5.13 DSTU EN 54-17:2009 'Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання (EN 54-17:2005, IDT)'; пп. 4.2 – 4.5, 5.1.4, 5.2 – 5.4, 5.12 (c, d, e, f, g) DSTU EN 54-18:2009 'Системи пожежної сигналізації. Частина 18. Пристрої вводу-виводу (EN 54-18:2005, IDT) (пристрій вводу-виводу AM-IN4 з ізолятором короткого замикання); пп. 4.2 – 4.5, 5.1.4, 5.2 – 5.4, 5.12 (b, c, d, e, f, g) DSTU EN 54-18:2009 'Системи пожежної сигналізації. Частина 18. Пристрої вводу-виводу (EN 54-18:2005, IDT) (пристрій вводу-виводу M-LOOP); пп. 4.2 – 4.4, 5.1.4, 5.2 – 5.4, 5.12 (b, c, d, e, f, g) DSTU EN 54-18:2009 'Системи пожежної сигналізації. Частина 18. Пристрої вводу-виводу (EN 54-18:2005, IDT) (пристрій вводу-виводу M-OUT2R)

### Виробник продукції

#### Manufacturer of the product

ТОВ 'ТІРАС-12',  
адреса: 21021, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницьке шосе, 8,  
код ЄДРПОУ 25499704

### Сертифікат видано

#### Certificate issued

ТОВ 'ТІРАС-12',  
адреса: 21021, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницьке шосе, 8,  
код ЄДРПОУ 25499704

### Додаткова інформація

#### Additional information

Пристрій вводу-виводу AM-MULTI+ з вбудованим устаткуванням електроживлення та ізолятором короткого замикання, пристрої вводу-виводу AM-OUT1R+, AM-IN4 з ізолятором короткого замикання та пристрої вводу-виводу M-LOOP, M-OUT2R, що виробляються серійно з 18.08.2021 до 06.05.2024. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

### Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

#### Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,  
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)  
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

### На підставі

#### On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 28.07.2021 №№ 811/2021С, 812/2021С, 813/2021С, 814/2021С, 815/2021С Випробувального центру 'Стандарт-Сервіс' Науково-виробничого колективного підприємства 'Стандарт-Сервіс' (атестат акредитації від 13.04.2021 № 20317). Акт обстеження виробництва від 23.03.2018 № 1314, експертний звіт з наглядання від 12.06.2020 № 2741, Експертне рішення від 18.08.2021 № 10957с4а Державного центру сертифікації ДСНС України



Артем КОЗЛЕНКО

Чинність сертифіката відповідності можна  
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301272