



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1
Notified Body № UA.TR.056



10206
Сертифікація
продукції

**СЕРТИФІКАТ СТАБІЛЬНОСТІ
ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ**
CERTIFICATE OF CONSTANCY
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT

Зареєстровано в Реєстрі № **DCS.CPR.056.0014-25**
Registered in the Register

Термін дії з **10 лютого 2025** до **09 лютого 2028**
Valid from/valid until

Відповідно до Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» даний сертифікат поширюється на будівельну продукцію

Будівельна продукція **Пристрої передавання пожежної тривоги та попередження про несправність M-2G (тип 1, 2), M-NET+ (тип 1, 2), M-WIFI (тип 1, 2), M-LTE (тип 1, 2)**

код УКТ ЗЕД

26.30.50-80.00

код ДКПД

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

Даний сертифікат підтверджує, що всі вимоги з оцінки та перевірки стабільності показників, наведені в додатку ZA ДСТУ EN 54-21:2009 «Системи пожежної сигналізації. Частина 21. Пристрої передавання пожежної тривоги та попередження про несправність (EN 54-21:2006, IDT)» згідно із системою 1 виконуються. Контроль виробництва продукції на підприємстві, що здійснюється виробником, оцінюється для забезпечення стабільності показників будівельної продукції

Підприємство-виробник
Enterprise-manufacturer

ТОВ «ТІРАС-12»
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,
код ЄДРПОУ 25499704

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ «ТІРАС-12»
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,
код ЄДРПОУ 25499704

Загальна інформація
General information

Даний сертифікат був виданий вперше 10.02.2025 та буде залишатися дійсним (але не довше, ніж до 09.02.2028), або до тих пір, поки національний стандарт, будівельна продукція, методи оцінки та перевірки стабільності показників та умови виробництва на підприємстві не зміняться суттєво або до призупинення чи скасування призначенням органом. Показники суттєвих експлуатаційних характеристик вказані у Додатках 1, 2 до сертифіката, який є невід'ємною частиною цього сертифіката

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протоколи випробувань від 18.12.2024 №№ ПС2024.12.18.02, ПС2024.12.18.03, ПС2024.12.18.04, ПС2024.12.18.05 ВЛ «СЕРТ АСУ» ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ» (атестат акредитації від 06.08.2021 № 201253), від 23.01.2025 № 1661-1-2024 Державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ») (атестат акредитації від 02.07.2024 № 20635). Звіт з первинного інспектування виробничого підприємства та контролю виробництва на підприємстві від 19.12.2024 № 03, Рішення від 10.02.2025 № 0014.CPR1 Державного центру сертифікації ДСНС України



(Handwritten signature)

Олександр ГРУШОВІНЧУК



Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СС № 000015



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1
Notified Body № UA.TR.056

ДОДАТОК 1

до сертифіката стабільності показників будівельної продукції
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.CPR.056.0014-25

Термін дії з
Valid from/valid until

10 лютого 2025 до 09 лютого 2028

Показники суттєвих експлуатаційних характеристик
(пристрої передавання пожежної тривоги та попередження про несправність
M-2G, M-NET+, M-LTE)

Суттєві характеристики	Вимоги розділів (пунктів) стандарту ДСТУ EN 54-21:2009	Визначений рівень або клас
Основні положення	4	Відповідає
Вимоги щодо функціонування	5	Відповідає
Вимоги щодо конструкції	7	Відповідає
Маркування	8	Відповідає
Електроживлення	9	Відповідає
Холод (за умов функціонування)	10.4	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (за умов функціонування)	10.5	Відповідає
Удар (за умов функціонування)	10.6	Відповідає
Вібрація синусоїдна (за умов функціонування)	10.7	Відповідає
Електромагнітна сумісність (EMC) (за умов функціонування)		
Впливання зміни напруги в мережі електроживлення	10.8.1 a)	Не застосовується до даної продукції
Впливання провалів та переривань напруги живлення в мережі електроживлення	10.8.1 b)	Не застосовується до даної продукції
Впливання електростатичного розряду	10.8.1 c)	Відповідає
Впливання випромінюваних електромагнітних полів	10.8.1 d)	Відповідає
Впливання кондуктивних радіозавад, спричинених електромагнітними полями	10.8.1 e)	Відповідає
Впливання пачок короткочасних перехідних імпульсів	10.8.1 f)	Відповідає
Впливання повільних кидків напруги великої енергії	10.8.1 g)	Не застосовується до даної продукції
Зміни напруги електроживлення (за умов функціонування)	10.9	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (тривале впливання)	10.10	Відповідає
Вібрація синусоїдна (тривале впливання)	10.11	Відповідає

Використання за призначенням: пожежна безпека.



Олександр ГРУШОВІНЧУК



Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СД № 000016



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1
Notified Body № UA.TR.056

ДОДАТОК 2

до сертифіката стабільності показників будівельної продукції
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в Реєстрі № **DCS.CPR.056.0014-25**
Registered in the Register

Термін дії з **10 лютого 2025** до **09 лютого 2028**
Valid from/valid until

Показники суттєвих експлуатаційних характеристик
(пристрої передавання пожежної тривоги та попередження про несправність M-WIFI)

Суттєві характеристики	Вимоги розділів (пунктів) стандарту ДСТУ EN 54-21:2009	Визначений рівень або клас
Основні положення	4	Відповідає
Вимоги щодо функціонування	5	Відповідає
Вимоги щодо конструкції	7	Відповідає
Маркування	8	Відповідає
Електроживлення	9	Відповідає
Холод (за умов функціонування)	10.4	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (за умов функціонування)	10.5	Відповідає
Удар (за умов функціонування)	10.6	Відповідає
Вібрація синусоїдна (за умов функціонування)	10.7	Відповідає
Електромагнітна сумісність (ЕМС) (за умов функціонування)		
Впливання зміни напруги в мережі електроживлення	10.8.1 a)	Не застосовується до даної продукції
Впливання провалів та переривань напруги живлення в мережі електроживлення	10.8.1 b)	Не застосовується до даної продукції
Впливання електростатичного розряду	10.8.1 c)	Відповідає
Впливання випромінюваних електромагнітних полів	10.8.1 d)	Відповідає
Впливання кондуктивних радіозавад, спричинених електромагнітними полями	10.8.1 e)	Не застосовується до даної продукції
Впливання пачок короточасних перехідних імпульсів	10.8.1 f)	Не застосовується до даної продукції
Впливання повільних кидків напруги великої енергії	10.8.1 g)	Не застосовується до даної продукції
Зміни напруги електроживлення (за умов функціонування)	10.9	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (тривале впливання)	10.10	Відповідає
Вібрація синусоїдна (тривале впливання)	10.11	Відповідає

Використання за призначенням: пожежна безпека.



Олександр ГРУШОВІНЧУК



Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СД № 000017