



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY



№ 10206

Зареєстровано в Реєстрі № _____

Registered in the Register

Термін дії з 05 серпня 2019 до 04 серпня 2020

Valid from / valid until

Продукція Компоненти устаткування керування та індикації мовленнєвого
Product оповіщення 'IPA AUDIO' у складі згідно з Додатком

8531

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

розділів 6, 15, пп. 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.6.1, 7.7.1, 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.6 - 8.8, 10.1 - 10.3, 13.1 - 13.6, 13.7.1, 13.7.2, 13.9.1, 13.10, 13.11, 16.2.2.2, 16.2.2.3, 16.2.2.5, 16.2.2.9, 16.4 - 16.14, 16.15.1 (a, b, c, f, g) ДСТУ EN 54-16:2012; розділу 4, пп. 5.1.5, 5.2 - 5.7, 5.9 - 5.11, 5.13 - 5.18 ДСТУ EN 54-24:2012 (для позицій 12-15 Додатка); розділу 4, пп. 5.1.5, 5.2 - 5.18 ДСТУ EN 54-24:2012 (для позиції 16 Додатка); розділу 1, розділу 2 (крім п. 2.10.3.9 а), б)), розділу 3, розділу 4 (крім пп. 4.3.13.2-4.3.13.5), розділу 5 ДСТУ EN 60950-1:2015; п.1.1 табл. 1, п. 2.1 табл. 2 (крім першого рядка) ДСТУ EN 61000-6-3:2015 зі зміною № 1 та поправкою № 1

Виробник продукції

Manufacturer of the product

Фірма 'Guangzhou BaoLun Electronics Co., Ltd' (Китай),
адреса: 511431, No.165, Zhong Ping Cha Road, Zhongcun Town, Panyu District, Guangzhou, China,
адреса виробництва: Фірма 'Guangzhou ITC Electronic Technology Limited' (Китай),
511431, 6th Floor, Aoji Building, Luoxi Xincheng, Panyu, Guangzhou, China

Сертифікат видано

Certificate issued

ТОВ 'СТА ЕЛЕКТРОНІКА',
адреса: 03150, м. Київ, вул. Василя Тютюнника, 3,
код ЄДРПОУ 33152052.
Довіреність фірми 'Guangzhou BaoLun Electronics Co., Ltd' (Китай) від 04.01.2018 № 91440113677779116F

Додаткова інформація

Additional information

Компоненти устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення 'IPA AUDIO' у складі згідно з Додатком (20 (двадцять) позицій), що виробляються серійно з 05.08.2019 до 04.08.2020. Продукція відповідає вищевказаним вимогам за умови сумісного використання із сертифікованим безперебійним джерелом живлення з вихідною напругою 220 В \pm 5 %, частотою 50 Гц. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі

On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 11.08.2016 № 65/2016, від 22.05.2018 № 5/2018 ВЦ ТОВ 'Росток-ВЦ' (атестат акредитації від 02.06.2012 № 2Н416), від 07.03.2014 № 0123-1-2014, від 16.04.2014 № 0124-1-2014, від 17.04.2014 № 0125-1-2014, від 18.04.2014 № 0126-1-2014 Науково-технічного випробувального центру Українського науково-технічного інституту сертифікації та випробувань електрообладнання ДП 'Укрметртестстандарт' (атестат акредитації від 29.06.2012 № 2Н635). Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 01.08.2019 № 10325с3, Експертне рішення від 05.08.2019 № 10325с3 Державного центру сертифікації ДСНС України



Артем КОЗЛЕНКО

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34



Серія ДС

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0000521-19



№ 10206

№
« 05 » серпня 2019

Компоненти устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення 'IPA AUDIO'

1. Підсилювачі потужності типів IPA-1C240, IPA-1C500, IPA-1C650, IPA-2C240, IPA-2C500, IPA-4C120, IPA-4C240.
2. Мікшер-підсилювачі типів IPA-60UMT, IPA-120UMT, IPA-Z120WT, IPA-Z240WT, IPA-Z350WT, IPA-Z240U, IPA-Z240MT, IPA-40, IPA-60, IPA-240, IPA-Z120, IPA-Z120A.
3. Попередні підсилювачі типів IPA-SMP, IPA-PA, IPA-SMP2, IPA-P8C, IPA-6PAR.
4. Виносні мікрофонні консолі типів IPM-RP6, IPM-RP01, IPM-RP10.
5. Контролер системи оповіщення типу IPC-MVRP.
6. Блок тривожних повідомлень типу IPC-VRP.
7. Блок контролю гучномовців типу IPC-LS.
8. Розподільувач живлення типу IPC-PS16C.
9. Блок резервування підсилювачів типу IPC-AS.
10. Блок вибору зон типу IPC-P10Z.
11. Контролер тривожних повідомлень типу IPC-EC.
12. Гучномовці стельові типів IPS-C6M, IPS-C15M, IPS-C6P, IPS-C20P.
13. Гучномовці настінні типів IPS-W3P, IPS-W6W, IPS-W6P, IPS-W6M, IPS-W10P, IPS-W10W, IPS-W20W, IPS-W20B.
14. Гучномовці зовнішні типів IPS-PS20P, IPS-O25AL, IPS-O45AL.
15. Гучномовці підвісні типу IPS-PN15P.
16. Рупори зовнішні типів IPS-H50AL, IPS-H10P, IPS-H15P, IPS-H30P, IPS-H35M.
17. Мікрофони настільні типів IPM-T1, IPM-T2.
18. Мікрофон ручний типу IPM-T3.
19. Регулятори гучності типів IPV-C60, IPV-C200.
20. Монтажна коробка регулятора типу IPV-AB.

Усього: 20 (двадцять) позицій.



Артем КОЗЛЕНКО



№ 900544