




10175
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ.
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0278-19

Зареєстрован в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с /

03 вересня 2019 р. до 02 вересня 2023 р.

Term of validity is from

Сертифікат видано

Сертифікат выдан /

Certificate is issued on

ТОВ «НВФ «БРАНД МАЙСТЕР»,
03115, м. Київ, вул. Котельникова, 31, код ЄДРПОУ 30784208

Продукція

Продукция / Production

Модулі порошкового пожежогасіння типу «Бранд».
Моделі: «Бранд-3»; «Бранд-6»; «Бранд-12»; «Бранд-15» з автономним пуском (А), з електричним і автономним пуском (Е), стельове кріплення (С), настінне кріплення (Н), вибухозахищене виконання (ВЗ)

28.29.22

(код (и) УКТЗЕД)/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» п. 8.2.2;
ДСТУ 3972-2000 «Техніка пожежна. Системи порошкового пожежогасіння. Загальні технічні умови. Методи випробувань» зі змінами №1 і №2.

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/

Producer

ТОВ «НВФ «БРАНД МАЙСТЕР»,
03115, м. Київ, вул. Котельникова, 31, код ЄДРПОУ 30784208

Місце виробництва

Место производства /

Place of production

08032, Київська обл., с. Березівка, вул. Польова, 1-В

Сертифікат видано органом сертифікації

Сертифікат выдан органом
сертификации /

Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно з 03.09.2019 р. до 02.09.2023 р. за
ТУ У 28.2-30784208-016:2017 «Модулі порошкового пожежогасіння типу БРАНД» із зміною №1.
Здійснюється інспекційний контроль за сертифікованою продукцією протягом терміну дії
сертифіката відповідності згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании /

On the grounds of

Протокол випробувань від 22.08.2017 № 30С/НЛПБ-2017 ТОВ «Незалежна лабораторія
пожежної безпеки» (атестат акредитації № 2Н688 дійсний до 19.07.2023).
Сертифікат на систему управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2015 № UA. MQ.048-538-19
терміном дії до 19.11.2021 р. виданий ОС ЦСМВ.
Рішення № 286/19 від 02.09.2019 про видачу сертифіката відповідності ОС «ЦСМВ».

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)