



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY



№ 10206

Зареєстровано в Реєстрі № **DCS.0000163-18**
Registered in the Register

Термін дії з **17 вересня 2018** до **06 травня 2021**
Valid from / valid until

Продукція Прилад приймально-контрольний пожежний адресний 'Тірас-А' в складі:
Product адресна панель керування АПК, адресний пристрій розширення АПР,
адресний модуль розширення АМР, пристрої вводу-виводу адресні АМ-1,
АМ-4 з ізолятором короткого замикання, пристрої вводу-виводу адресні
АМ-2, АМ-8

код УКТ ЗЕД

26.30.50-80.00
код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements ДСТУ EN 54-2:2003 зі зміною № 1; пп. 4.1, 4.2.1 - 4.2.8, 4.2.10, 5.1 - 5.4, 6.1, 6.2.1 - 6.2.3, 6.2.5, 6.3, 7.1, 7.2, 9.2.1, 9.3, 9.5 - 9.8, 9.9 (b, c, f, g), 9.14, 9.15, р. 8
ДСТУ EN 54-4:2003 зі зміною № 2; пп. 4.4, 4.5, 4.7 - 4.9, 5.1.5, 5.2 - 5.12, 5.13 (a, d, e) ДСТУ EN 54-17:2009; пп. 4.3 - 4.5, 5.1.4, 5.2 - 5.11, 5.12 (c, f, g)
ДСТУ EN 54-18:2009

Виробник продукції ТОВ 'ТІРАС-12',
Manufacturer of the product адреса: 21021, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницьке шосе, 8,
код ЄДРПОУ 25499704

Сертифікат видано ТОВ 'ТІРАС-12',
Certificate issued адреса: 21021, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницьке шосе, 8,
код ЄДРПОУ 25499704

Додаткова інформація
Additional information

Прилад приймально-контрольний пожежний адресний 'Тірас-А' в складі: адресна панель керування АПК, адресний пристрій розширення АПР, адресний модуль розширення АМР, пристрої вводу-виводу адресні АМ-1, АМ-4 з ізолятором короткого замикання, пристрої вводу-виводу адресні АМ-2, АМ-8, що виробляються серійно з 17.09.2018 до 06.05.2021. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 25.06.2017 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 15.06.2012 № 68/2012, від 22.07.2012 № 75/2012, від 23.07.2012 № 60/2012, від 26.05.2014 № 28/2014, від 17.09.2014 № 66/2014, протокол випробувань від 16.09.2015 № 52/2015 ВЦ ТОВ 'Росток-ВЦ' (атестат акредитації від 02.06.2012 № 2Н416). Акт обстеження виробництва від 23.03.2018 № 1314, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 29.08.2018 № 9957с4а, Експертне рішення від 14.09.2018 № 9957с4а Державного центру сертифікації ДСНС України

№ 30176



А.М. Козленко

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34