



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.10175.CC.0060-25

Зареєстрований в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с /

Term of validity is from

06 березня 2025 до 05 березня 2027

Сертифікат
видано

Сертификат выдан /

Certificate is issued on

ТОВ «НВФ «Бранд Майстер»,
03115, м. Київ, вул. Котельникова, 31, ЄДРПОУ 30784208.
Доручення виробника № б/н від 05.12.2017

Продукція

Продукция / Production

Сповіщувачі пожежні теплові лінійні з адресними компонентами
APDL-Z1 та DLM-Z2.
Моделі (артикули) сповіщувачів з аксесуарами, елементами кріплення
згідно з додатком

8531

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», із зміною № 1, п. 7.2.4;
ДСТУ EN 54-5:2019 «Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові
точкові (EN 54-5:2017 + A1:2018, IDT)»

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/
Producer

«Safe Fire Detection Inc.» (США),
5915 Stockbradge Dr., Monroe, NC 28110, USA

Місце

виробництва

Место производства /
Place of production

«Safe Fire Detection (UK) Limited» (Великобританія),
Pasture Lane, Bradford, BD14 6LU, United Kingdom

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертификат выдан органом
сертификации /
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, оф. 5;
тел. (044) 457-69-23, (095) 200-82-50

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно.
Схема 3. Сертифікація продукції, що випускається серійно (випробування продукції через
певні інтервали часу).
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката
відповідності згідно з Сертифікаційною угодою

На підставі

На основании /
On the grounds of

Протокол випробувань № ПС2023.02.20.01 від 20.02.2023 ВЛ «СЕРТ АСУ» ТОВ «СЕРТ АСУ»
(атестат акредитації № 201253).
Протокол випробувань № 7/2020 від 10.02.2020 ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації
№ 2Н416).
Рішення ОС «ЦСМВ» № 035/25 від 06.03.2025 про надання сертифікації

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.10175.CC.0060-25 від 06 березня 2025 р. до 05 березня 2027 р.

Перелік сповіщувачів пожежних теплових лінійних з адресними компонентами

Артикул кабелю	Найменування
Термокабель звичайного виконання	
TC155	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний 68 °C
TC172	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний 78 °C
TC190	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний 88 °C
TC220	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний 105 °C
Нейлонова оплітка. Для зовнішнього застосування	
TC155N	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний з нейлоновою опліткою 68 °C
TC172N	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний з нейлоновою опліткою 78 °C
TC190N	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний з нейлоновою опліткою 88 °C
TC220N	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний з нейлоновою опліткою 105 °C
TC365N	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний з нейлоновою опліткою 185 °C
Поліпропіленова оплітка. Для застосування в хімічно активних середовищах	
TC155P	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний з поліпропіленовою опліткою 68 °C
TC172P	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний з поліпропіленовою опліткою 78 °C
TC190P	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний з поліпропіленовою опліткою 88 °C
TC220P	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний з поліпропіленовою опліткою 105 °C
Оплітка з нержавіючої сталі. Для застосування з механічними навантаженнями	
TC155SS	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний з опліткою з нержавіючої сталі 68 °C
TC172SS	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний з опліткою з нержавіючої сталі 78 °C
TC190SS	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний з опліткою з нержавіючої сталі 88 °C
TC220SS	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний з опліткою з нержавіючої сталі 105 °C
TC365SS	Сповіщувач пожежний тепловий лінійний з опліткою з нержавіючої сталі 185 °C
Адресні компоненти	
APDL-Z1	Модуль виявлення місця спрацювання APDL-Z1
DML-Z2	Модуль виявлення місця спрацювання DML-Z2

Перелік аксесуарів та елементів кріплення до сповіщувачів пожежних теплових лінійних

Артикул	Найменування
RG5222	Розподільча коробка IP66
RG1110	Муфта з'єднувальна
RS7041	Колодка клемна на дві лінії
RG5223	Коробка тестова
RG1114M	Стяжка маленька
RG1113M	Стяжка подвійна
RS7065Z	Рим-болт з гайкою
RS7066ZC	Гайка до рим-болту
RS7067C	Ущільнювач гумовий до рим-болту
RS7069	Терлеп
RG1122X	L-кронштейн
RG1117L	Зажим балочний 6,4 - 9,5 мм
RG1118L	Зажим балочний 11,1- 12,7 мм
RG1120M	Кліпса для кабельного лотку
RG1126	З'єднувач
RG1123M	Площадка універсальна з стяжкою
RS7056	Клей для площадки

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)